

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 317
по делу об административном правонарушении

« 06 » октября 20 15 г.
(дата рассмотрения дела)

г. Саранск
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель начальника отдела надзорной деятельности городского округа Саранск начальник отделения (Ленинского района) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия – заместитель главного государственного инспектора городского округа Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору майор внутренней службы Потапов Александр Николаевич, г.Саранск, ул. Фурманова, 15 А

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев в присутствии законного представителя ООО «ДОМ» - Пирогова Андрея Васильевича дела об административных правонарушениях №№317, 318, 319,320,321 от 25.09.2015, установил, что юридическое лицо

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ».
(полное наименование юридического лица)

Юридический адрес, тел. (факс) 430030, Российская Федерация, Республика Мордовия г.Саранск, ул.Коммунистическая,123а

Номер регистрационного свидетельства серия 13 №001149294, ОГРН 1071326005948

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саранск

Наименование обслуживающего банка и номер расчётного счёта АККСБ «КС Банк» (ОАО) Саранск р/с 40702810100450000037

Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Пирогов Андрей Васильевич

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя Решение №5 ООО «ДОМ» от 19.02.2014г.

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя Паспорт 8911 №226120, выдан 28.10.2011 г., отделом УФМС России по Республике Мордовия в Ленинском районе города Саранска

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда нет

23.09.2015г. в 13 час. 00 мин. юридическим лицом: в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 75, нарушило требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», предусмотренные ч.4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившиеся в противоправных действиях и бездействии,

а именно:

1. Системы противопожарной защиты жилого дома (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей при пожаре, установки противодымной защиты) находятся в неисправном состоянии Основание: п. 61 ППР в РФ

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Согласно части 4 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до

двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей»

23.09.2015г. в 13 час. 00 мин. юридическим лицом: в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 75, нарушило требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», предусмотренные ч.3 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившиеся в противоправных действиях и бездействии,

а именно:

1. В здании многоквартирного дома (подъезды № 4, №5, № 6) на каждом этаже не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами Основание: п. 57 ППР в РФ

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Согласно части 3 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей»

23.09.2015г. в 13 час. 00 мин. юридическим лицом: в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 75, нарушило требования Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», предусмотренные ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившиеся в противоправных действиях и бездействии,

а именно:

1. Помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. Основание: п. 58 ППР в РФ;

2. Не обеспечено в соответствии с годовым планом- графиком, составляемым с учетом технической документацией заводов изготовителей, и сроками выполнения регламентных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). Основание: п. 63 ППР в РФ;

3. Не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Основание: п. 55 ППР в РФ;

4. Не организовано не реже 1-раза в квартал проведение проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты многоквартирного дома (автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) с составлением соответствующего акта проверки. Основание: п. 61 ППР в РФ;

5. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы в месте перепада кровли с составлением соответствующего протокола испытаний (протокол испытания не представлен). Основание: п. 24 ППР в РФ;

6. В помещении мастерской, расположенной в подвале жилого дома, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Основание: 3 ст.4, п.3 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03* «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.» п. 4; СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Приложение А п. А. 4;

7. На многоквартирный жилой дом не разработана декларация пожарной безопасности. Основание: ч.1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" п.1, п.3;

8. Приборы приемно-контрольные и приборы управления, установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Основание: п.3 ст.4, п.3 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 88-2001 «УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» п. 12.48* СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.14.5;

9. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке систем вентиляции. Основание: п. 50 ППР в РФ

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Согласно части 3 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 настоящей статьи», - влечет **предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей**

23.09.2015г. в 13 час. 00 мин. юридическим лицом: в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 23, нарушило требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» предусмотренные ч.4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившиеся в противоправных действиях и бездействии,

а именно:

1. Системы противопожарной защиты жилого дома (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей при пожаре, установки противодымной защиты) находятся в неисправном состоянии. Основание: п. 61 ППР в РФ.

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Согласно части 4 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей»

23.09.2015г. в 13 час. 00 мин. юридическим лицом: в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 23, нарушило требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 88-2001 «УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»; СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», предусмотренные ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившиеся в противоправных действиях и бездействии,

а именно:

1. Помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. Основание: п. 58 ППР в РФ;
2. Не обеспечено в соответствии с годовым планом- графиком, составляемым с учетом технической документацией заводов изготовителей, и сроками выполнения регламентных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). Основание: п. 63 ППР в РФ;
3. Не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Основание: п. 63 ППР в РФ;
4. Не организовано не реже 1-раз в квартал проведение проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты многоквартирного дома (автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) с составлением соответствующего акта проверки. Основание: п. 55 ППР в РФ;
5. Не организовано не реже 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы в месте перепада кровли с составлением соответствующего протокола испытаний (протокол испытания не представлен). Основание: п. 24 ППР в РФ;
6. Приборы приемно-контрольные и приборы управления, установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Основание: п.3 ст.4, п.3 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 88-2001 «УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» п. 12.48*; СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.14.5;
7. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке систем вентиляции. Основание: п. 24 ППР в РФ;
8. На многоквартирный жилой дом не разработана декларация пожарной безопасности Основание: ч.1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" п.1, п.3

На рассмотрении административных дел законный представитель юридического лица – директор общества с ограниченной ответственностью «ДОМ» Пирогов Андрей Васильевич вину общества с ограниченной ответственностью «ДОМ» в совершении административных правонарушений по частям 4, 3, 1 КоАП РФ, отражённых в протоколах об административных правонарушениях №№317,318,319,320,321 от 25.09.2015, признал частично и пояснил, что

нарушения имеют место быть, нарушения допущены по части из-за не знания всех требований пожарной безопасности и отсутствия необходимых финансовых средств на устранение нарушений, часть нарушений допущены при строительстве здания, сейчас принимаются меры по их устранению.

Исследовав материалы административных дел и заслушав объяснения директора общества с ограниченной ответственностью «ДОМ» Пирогова А.В., прихожу к выводу, что в действиях общества с ограниченной ответственностью «ДОМ» усматривается состав административных правонарушений, предусмотренный частями 4, 3, 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Считаю факт совершения правонарушений установленным, вину общества с ограниченной ответственностью «ДОМ» доказанной, исходя из следующего.

Доказательством вины общества с ограниченной ответственностью «ДОМ» в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 4, 3, 1 статьи 20.4 КоАП РФ являются Акт проверки ООО «ДОМ» от 23.09.2015 №288; фототаблица; договор №29 управления многоквартирным домом №23 по ул.Коммунистическая; договор №30 на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома №75 по ул.Б.Хмельницкого от 11.02.2013г.

Принимая во внимание, что согласно части 2 статьи 4.4 КоАП РФ «При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу (в данном случае государственному инспектору по пожарному надзору – ст.23.34 КоАП РФ), административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания».

Согласно пунктов 1 и 2 части 3 статьи 4.4 КоАП РФ «В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, административное наказание назначается:

1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение административного наказания в виде предупреждения, если одной из указанных санкций предусматривается назначение административного наказания в виде предупреждения;

2) в пределах санкции, при применении которой может быть назначен наибольший административный штраф в денежном выражении, если указанными санкциями предусматривается назначение административного наказания в виде административного штрафа

Учитывая обстоятельства совершённых правонарушений, считаю возможным назначить обществу с ограниченной ответственностью «ДОМ» административное наказание в виде штрафа в минимальном размере санкции, предусмотренной частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При определении размера штрафа должностное лицо, рассматривающее административное дело, принимает во внимание положения части 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которым при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершённого административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, может назначить могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Учитывая характер совершённого административного правонарушения, отсутствие неблагоприятных последствий в связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности, а также принимая во внимание показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДОМ», подтверждающие, что юридическое лицо находится в трудном финансовом положении, и позволяющие сделать вывод о том, что уплата штрафа негативно отразится на

хозяйственной деятельности указанного юридического лица, должностное лицо считает возможным снизить размер административного штрафа до 75000 рублей

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.1, 3, 5. 29.10; 29.11; ч.2, ч.3 п. 1, п.2 ст. 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывая характер административного правонарушения, наличие обстоятельства смягчающего административную ответственность предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ, отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность предусмотренных ст.4.3 КоАП РФ, принимая во внимание ст. 4.1 ч.1, ч.3, ст 3.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ» (зарегистрированное по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, 123а ОГРН 1071326005948, ИНН 1326203390) виновным в совершении административных правонарушений предусмотренных частями 4, 3, 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей

2. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии Ленинский районный суд г.Саранска, г.Саранск, ул.Республиканская, 94

3. Разъяснить, что в соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Не уплата штрафа в срок влечет его взыскание в принудительном порядке.

4. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы

_____, направленной на _____
(общая сумма расходов проинфо) (перечень выплат свидетелям)


понятиям, специалистам, экспертам или переводчикам;

расходы на хранение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств)

отнести на счет _____ бюджета.

5. Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьёй 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление _____


(подпись лица, вынесшего постановление)

Потапов А.Н.
(расшифровка подписи)

Копию постановления получил (а) _____

(дата, подпись правонарушителя)

(ФИО)

Копия постановления направлена _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Дата вступления постановления в законную силу «___» _____ 20__ г.

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчётных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платёжного документа, содержащего указанную информацию:

Согласно вынесенному постановлению о наложении административного взыскания Вам необходимо уплатить сумму административного штрафа на следующие банковские реквизиты:

Управление Федерального Казначейства по Республике Мордовия (Главное управление МЧС России по Республике Мордовия),

наименование банка - Отделение - НБ Республика Мордовия г.Саранск

ИНН 1326192116,

КПП 132801001,

Код ОКТМО 89701000,

р/с 401018109000000010002,

БИК 048952001.

Лицевой счёт 04091783140

Код бюджетной классификации 17711627000016000140.

Представители юридических лиц оформляют реквизиты платёжными поручениями. В платёжном поручении в строке платёж обязательно указать номер и дату постановления по делу об административном правонарушении, по которому осуществляется выплата.

ОТМЕТКА об исполнении постановления:

Постановление N _____ от «_____» _____ 20 ____ г.

исполнено «_____» _____ 20 ____ г.

(номер финансового документа)

Постановление направлено для принудительного исполнения «_____» _____ 20 ____ г.

Исх. № _____ от _____